

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV

odbor životního prostředí

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

č.j.: MUMK 13579/2016

spis. zn.: SMUMK 13045/2016 OŽP/MG 2

Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

e-mail: goldschmidtovam@mkrumlov.cz

tel.: 515 300 746

fax: 515 300 759

dle rozdělovníku

Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 29. 6. 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), dle ustanovení § 106 a § 115, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodách), dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), obdržel dne 22.6.2016 od **Obce Tavíkovice, IČ: 00293636**, Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla:

„Tavíkovice – lokalita Za Humny“.

Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 106/1, 119/1, 232, 235/1 a 1075/1 v k.ú. Tavíkovice.

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí **oznamuje** v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu **zahájení řízení** ve věci stavebního povolení k vodnímu dílu na akci „Tavíkovice – lokalita Za Humny“.

Popis stavby:

SO Splašková kanalizace včetně přípojek ve veřejné části

Splašková kanalizace v řešeném území je navržena jako gravitační, oddílná (tato část je splašková) a bude napojena na stávající řad splaškové kanalizace. Část stávající kanalizace bude z výškových důvodů rekonstruována. Navrženým materiálem je PP DN 250, pevnostní třída SN 10000 N/m². Na trase kanalizace budou vybudovány revizní šachty, prefabrikované o průměru DN1000.

Stoka – přeložka	DN250	54,15 m
Stoka 1	DN250	165,36 m
Stoka 2	DN250	233,04 m

SO Dešťová kanalizace

Dešťové vody budou v řešeném území vedeny pod příjezdovou komunikací, dále budou křížit krajskou komunikací a odváděny budou přes nový výustní objekt do vodního toku

(pravostranný přítok řeky Rokytne v ř. km 38,6) – Tavíkovický potok, IDVT 10196864, ČHP 4-16-03-033. Správcem dotčeného vodního toku jsou Lesy ČR, s.p.

Odvodnění komunikace a zpevněných ploch je v rámci projektu řešeno příčným a podélným sklonem do nově navržených uličních vpustí. Součástí stavebního objektu bude i oprava povrchu stávající komunikace s doplněním dešťových vpustí napojených do nově budované kanalizace.

Kanalizace je navržena z trub PP pevnostní třídy SN 10000 N/m², v tomto rozsahu:

Stoka D1	DN400	54,15 m
Stoka D2	DN300	169,99 m
Stoka D3	DN300	33,42 m
Stoka D4	DN300	211,65 m

SO Vodovod včetně přípojek ve veřejné části

Vodovod v řešeném území bude napojen na stávající vodovodní řad rozvodné sítě umístěné pod komunikací. Vodovodní přípojky budou dovedeny na okraj pozemku a zde budou zaslepeny s rezervou. Další pokračování bude součástí projektu RD. Voda pro požární účely bude zajištěna osazením požárních hydrantových výtoků.

Potrubí vodovodu je navrženo jako plastové, DN90(PE80), a to v tomto rozsahu:

Přeložka	PE90	148,87 m
Řad V1	PE90	222,98 m
Řad V2	PE90	167,97 m

Vzhledem k tomu, že k žádosti o stavební povolení byly dodány veškeré potřebné podklady a poměry v území jsou vodoprávnímu úřadu známy, upouští se od ústního jednání a místního šetření dle § 112 odst. 2) stavebního zákona.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, § 37 a § 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

20. července 2016

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude dle ustanovení § 112 odst. 2) stavebního zákona přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru na Městském úřadě Moravský Krumlov, odboru životního prostředí, nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov v úřední dny pondělí a středa od 7:00 do 17:00 hod., případně po telefonické domluvě i v jiném termínu.

Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho nedílná součást.

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Případně je třeba předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Ing. Markéta Goldschmidtová
referent státní správy ve vodním hospodářství

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vráceno odboru životního prostředí Městského úřadu Moravský Krumlov.

Datum vyvěšení: 30.6.2016.....

Datum sejmutí:

OBEC TAVÍKOVICE

671 40 Tavíkovice 0

☎ 002 93 636 tel 515 339 213

Tuší

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Moravský Krumlov, v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.)

Rozdělovník:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu:

- Obec Tavíkovice, Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) správního řádu:

- vlastník pozemku, na němž má být stavební záměr uskutečněn

Obec Tavíkovice - spolu se žádostí o vyvěšení

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Účastníci řízení podle § 27 odst. 3) správního řádu:

- osoby, které mají vlastnická práva k pozemkům a nemovitostem sousedícími se stavbou – veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány (doporučeně na doručení)

- Úřad Městys Višňové, stavební úřad, Višňové 212, 671 38 Višňové

- MěÚ Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov

- MěÚ Moravský Krumlov, odbor dopravy, nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov

- MěÚ Moravský Krumlov – úřední deska

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje ÚP Znojmo, MUDr. J. Jánského 15, 669 02 Znojmo

Na vědomí:

Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

RWE, Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

CETIN, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

E. ON Česká republika, s.r.o., Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 50 Znojmo

D+V STAVOS, provoz Horní Kounice 35, 671 40 Tavíkovice

